



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Амурской области  
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области  
в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах

Народная ул., д. 11, г.Зее, 676243

тел.: (41658) 21901 факс: (41658) 21901.

E-mail: [to\\_zeya@rospotrebnadzor-amur.ru](mailto:to_zeya@rospotrebnadzor-amur.ru), <http://www.28.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/281503001

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

№ 45

10 сентября 2021г.

г. Зее

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области: заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах – Кузьмина Татьяна Иннокентьевна:

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

Провело на основании Решения руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области № 118 от 26.03.2021г. плановую выездную проверку в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка», ИНН 2818004062, ОГРН 1042800206063 от 21.06.2004г.

Юридический адрес: 676124, Амурская область, п.Магдагачи, ул.Пушкина, д.43.

Фактический адрес: 676124, Амурская область, п.Магдагачи, ул.Пушкина, д.43; ул.К-Маркса д.11  
соблюдения требований законодательства, в ходе которой, (го) были выявлены следующие нарушения:

№ п / п	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
1	На пищеблоке для приготовления пищи используют алюминиевую посуду, т.е. посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали.	п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2	В помещении учреждения на 1-м этаже на потолке и стене имеются следы протекания и признаки поражения грибком.	п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
3	На территории групповых площадок (12 шт.) установлено 2 теневого навеса, имеется в наличии два комплекта сборно-разборных навесов (беседок), т.е. не на каждой групповой площадке имеется теневой навес.	п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

В срок до 01.07.2022г. устранить нарушения.

Об устранении выявленных нарушений в срок до 02.07.2022г. направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора информацию, свидетельствующую о выполнении предписания № 45 от 10.09.2021г об устранении выявленных нарушений.

(подтверждающая информация)

по адресу: Амурская область, г. Зея, ул. Народная 11

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МДОАУ д/с «Сказка».

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность).


Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.

Предписание выдал:

Заместитель начальника

(должность)



(подпись)

Т.И.Кузьмина

(расшифровка подписи)

Предписание получил:

Заведующий МДОАУ д/с «Сказка»

(должность)

(подпись)

А.А.Быченко

(расшифровка подписи)

10.09.2021г.

(дата)